



Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.  
Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1

vydává žadateli:  
K-Consult Partner, s.r.o.  
Střední 2021  
252 28 Černošice  
IČ 61 46 56 91

## CERTIFIKÁT NA VLASTNOST KONSTRUKCE

č. 2724/15

Výrobce: K-Consult Partner, s.r.o., Mutěnská 1164, 150 00 Praha 5

**Nosná stěna REI 30 pro výstavbu rodinných a bytových domů  
systému BCH-Build Clever House**


**Deklarované vlastnosti:**

Třída požární odolnosti **REI 30 / REW 30**

Součinitel prostupu tepla základní konstrukce **U=0,30 W/m<sup>2</sup>K**  
varianta 1 **U=0,18 W/m<sup>2</sup>K**

Statická únosnost **pro konkrétní objekt (ČSN EN 1990 + ČSN EN 1991-1-1)**

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p. vydal žadateli tento Certifikát na vlastnost konstrukce na základě **Protokolu o certifikaci č. 2724/15** ze dne 26. června 2015. Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokole o certifikaci. Při změně složení výrobku je tento certifikát neplatný.



*Ing. Jitka Beránková*  
Ing. Jitka Beránková, Ph.D.  
vedoucí střediska certifikace

V Praze dne 26. června 2015

